

Vorgehensweise mit PC im gleichen WLAN/Netzwerk

Befehlszeilen im Browser eingeben und mit Enter bestätigen

XXXXXXXX = IP Adresse oder Hostname des SafeTech im lokalen Netzwerk

Leitwertsensor abfragen

<http://XXXXXXXX:5333/trio/get/CND>

Aktuell geflossenes Volumen abfragen

<http://XXXXXXXX:5333/trio/get/AVO>

Gesamtvolumen abfragen

Zuerst in Adminmode setzen

[http://XXXXXXXX:5333/trio/set/ADM/\(2\)f](http://XXXXXXXX:5333/trio/set/ADM/(2)f)

dann

<http://1XXXXXXXX:5333/trio/get/VOL>

Vorgehensweise mit WLAN Verbindung zum SafeTech (AP Mode)

Befehlszeilen im Browser eingeben und mit Enter bestätigen

192.168.4.1 = IP Adresse des SafeTech im AP Mode

Leitwertsensor abfragen

<http://192.168.4.1:5333/trio/get/CND>

Aktuell geflossenes Volumen abfragen

<http://192.168.4.1:5333/trio/get/AVO>

Gesamtvolumen abfragen

Zuerst in Adminmode setzen

[http://192.168.4.4:5333/trio/set/ADM/\(2\)f](http://192.168.4.4:5333/trio/set/ADM/(2)f)

dann

<http://192.168.4.1:5333/trio/get/VOL>

SafeTech ohne App ins WLAN einbinden

http://192.168.4.1:5333/trio/set/WFK/WLAN_Key

dann

<http://192.168.4.1:5333/trio/set/WFC/SSID>